

Предписание № 316 / 1 / 231

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Заведующей Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Чебурашка» пос. Белиджи Дербентского района Ламетовой Барият Гаджикеримовне во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР №5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД № 316 от «01» августа 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «23» августа 2018г. по 12 ч. 00 мин. «23» августа 2018 г. проведена проверка государственным инспектором ОНД и ПР №5 лейтенантом в/с Нифталиевым Анзором Мамедшаховичем в здании ДС «Чебурашка» пос. Белиджи совместно с заведующей ДС пос. Белиджи Ламетовой Б.Г. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П/П	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Установить систему пожарной сигнализации, которая обеспечивает подачу дублированного светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ-123 от 22.07.2008г ст.83 п.7; СНиП 21-01-97 п.5.21	10.08.2019 г.	
2	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматических систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	(п. 61 ППР РФ № 390);	10.08.2019 г.	
3	Имеющаяся в здании автоматическая пожарная сигнализация привести в рабочее состояние	(п. 61 ППРФ № 390);	10.08.2019 г.	
4	Демонтировать в помещении кухни электропровода с видимыми нарушениями в изоляцией	ППР в РФ п. 42-а	10.08.2019 г.	
5	В помещении кухни осуществить проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год;	п. 21 ППР РФ № 390	10.08.2019 г.	
6	На территории Д/С установить наружный источник противопожарного водоснабжения	(СП.8.131 30 2009)	10.08.2019 г.	

7	В помещении кухни установить автоматическую пожарную сигнализацию	НПБ 110-03 п. 14 т. 1 п. 9	10.08.2019 г.
---	---	-------------------------------	---------------

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР №5 УНД
и ПР ГУ МЧС России по РД
лейтенант внутренней службы Нифталиев А.М.




(подпись)

«23» августа 2018 г
Предписание для исполнения получил (а):
«23» августа 2018 г.
Заведующая ДС «Чебурашка» пос. Белиджи
Ламетова Б.Г.

(подпись)